



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А, 2 этаж –
помещение 5,6,7; 3 этаж – помещение 1,2,3,4,6,8,9,10,11; 4 этаж – помещение 1,2,3,6,8,9,10,11,12,14; 5 этаж – помещение 6

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №78-01-315

от «26» сентября 2023 года

Место составления акта:

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения детский сад
№73 Кировского района Санкт-Петербурга

Время начала составления акта

14 часов 45 минут

Основание для обследования: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 18.09.2023 № 78-03-05/19-38875-2023 Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/И42313-2023 от 18.09.2023 г.), вынесенное Заместителем начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителем главного государственного санитарного врача по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга Кошталевым Дмитрием Александровичем.

Наименование объекта: *(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН):*

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад №73 Кировского района Санкт-Петербурга, ИНН 7805145442.

Юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н.

Адрес обследования: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н.

Присутствующие при обследовании: *(должность, фамилия, имя, отчество полностью)*
Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №73 Кировского района Санкт-Петербурга Иващенко Людмила Валерьевна.

Представитель объекта: (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении обследования)

Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №73 Кировского района Санкт-Петербурга Иващенко Людмила Валерьевна.

В ходе проведения обследования установлено: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга) осуществляет образовательную деятельность по адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н.

На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию №1259-р от 21.06.2022 г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования; дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Общая численность обучающихся по проектной мощности: 100 детей, 4 группы.

ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга встроен в 7-этажное здание 1958 года постройки с подвалом, без чердака по адресу 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н на внутриквартальной территории жилого микрорайона за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, собственной территории не имеет.

Сбор ТБО осуществляется за пределами собственной территории образовательного учреждения, на территории, которая принадлежит администрации Кировского района. Вывоз отходов осуществляет АО «Невский экологический оператор» по договору №1270639-2023/ТКО от 28.02.2023г.

Мероприятия по **дезинсекции и дератизации** проводятся по контракту № 0372200230522000003-73 от 10.01.2023 г. с Индивидуальным предпринимателем Коршуновым Дмитрием Анатольевичем.

Детский сад занимает два этажа в семиэтажном здании.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что отвечает требованиям п.2.4.1 разд. II СП 2.4.3648-20.

Планировка здания обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья посредством пандуса, что отвечает требованиям п.2.3.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада **оборудовано системой** централизованного холодного водоснабжения и горячего водоснабжения.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, буфетные, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что отвечает требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.5, раздел II, СП 2.4.3648-20. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях пищеблока. Резервное горячее водоснабжение организовано посредством накопительных водонагревающих устройств (документы приложены), что отвечает требованиям п. 2.6.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством кипячёной на пищеблоке воды, что отвечает требованиям п. 8.4, раздел VIII, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Качество питьевой воды централизованной системы холодного и горячего водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, отобранной на объекте ГБДОУ детский сад № 73

Кировского района Санкт-Петербурга по адресу 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н, согласно протоколу № 45234/БС от «26» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228), отвечает требованиям п.2.6.2 разд. II СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада оборудовано системами **отопления и вентиляции**, что отвечает требованиям п.2.7.1 разд. II СП 2.4.3648-20.

Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции №0372200064922000004-73 от 20.12.2022г., акт исправности оборудования от 18.07.2023г.

Для дополнительного образования детей оборудовано помещение на 2 этаже: музыкальный зал площадью 44,8м², в котором планируется организовать дополнительную образовательную общеразвивающую программу «Волшебные нотки».

Согласно пояснительной записке к представленной программе:

- объем программы – 56 занятий за учебный год, рассчитан на 4 года, с недельной нагрузкой – 2 раза в неделю;
- возраст обучающихся - 3 – 8 лет;
- форма обучения – индивидуальные и групповые занятия с октября по апрель, во второй половине дня, концертные выступления в ДОУ, участие в городских конкурсах и мероприятиях;
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности – для детей от 3-х до 4-х лет не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 мин, для детей от 5-ти до 6-ти лет не более 25 мин, для детей от 6-ти до 8-ми лет не более 30 мин;
- списочный состав групп - формируется на 1-м году обучения - не более 15 человек;
- набор в группу - свободный.

Программа является интегрированной, в ней используются разные виды деятельности (восприятие музыки, пение, вокально-интонационные, дыхательные упражнения, музыкально-дидактические игры, элементы танцевальных движений, игра на детских музыкальных инструментах), сочетание разных видов искусства (музыка, художественное слово, изобразительное искусство).

Материально-техническое оснащение:

- музыкальный центр,
- фонограммы песен,
- микрофон,
- детские музыкальные инструменты,
- атрибуты для занятий (платочки, цветочки, ленточки, ободки, шапочки-маски),
- концертные костюмы,
- фортепиано.

Прилагается акт состояния атрибутов для занятий.

Календарный учебный график

Содержание	Возрастные группы	
	1 группа (3 - 5 лет)	2 группа (6 - 8 лет)
Количество групп	1	1
Выходные дни	2 Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством РФ	
Продолжительность образовательного	28 недели	

периода		
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности	15 мин	20 мин
Количество занятий в неделю	2 раза в неделю	
Количество занятий в месяц	8 занятий в мес.	
Всего количество занятий в год	56 занятий в год	

Музыкальное помещение оборудовано стульями по числу детей, покрытие стульев стойкое к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

Для приготовления **дезинфекционных** растворов, выделено помещение в медицинском блоке оборудованное подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

Моющие и дезинфекционные средства хранятся в закрывающихся шкафах в кладовой. Хранение уборочного инвентаря музыкального зала осуществляется в кладовой.

Отделочные материалы (полы, стены, потолки) устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (документы приложены). Стены - гладкие, без признаков поражения грибком, покрытие допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции. Отделка потолка: окраска влагостойкими красками. Отделка полов: линолеум, допускает проведение уборки влажным способом.

Уборка в помещении музыкального зала осуществляется, согласно графику уборки в музыкальном зале, утверждённому заведующим ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга Иващенко Л.В., с применением дезинфицирующих средств, имеющих документы соответствия.

Шумоизолирующие мероприятия не выполняются, согласно п. 1.3 разд. I СП 2.4.3648-20: Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Параметры микроклимата в помещении музыкального зала ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.20, лит. А, пом. 26-Н, согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 3027/МК от «25» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228), отвечает требованиям табл. 5.34 разд. V СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 разд. II СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, что отвечает требованиям п.2.7.2 разд. II СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, что отвечает требованиям п.2.7.3 разд. II СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы, располагающиеся в помещении музыкального зала, имеют ограждающие устройства (металлические), что отвечает требованиям п.2.7.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

В помещении музыкального зала обеспечено наличие естественного **освещения**. Оконные проемы оборудованы тканевыми шторами.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами.

Уровни искусственной освещенности в помещении музыкального зала ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу 198096, г. Санкт-Петербург,

ул. Кронштадтская, д. 20, лит. А, пом. 26-Н, согласно протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 3027/О от «25» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228), отвечают требованиям табл.5.54 п.144 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.8.5 разд. II СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы и мебель имеют матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и чистые, что отвечает требованиям п.2.8.9 разд. II СП 2.4.3648-20.

Питание в учреждении организовано на базе собственного пищеблока, работающего на сырье, расположенного на первом этаже.

В помещениях пищеблока выделены: загрузочная зона, зона первичной обработки овощей, зона вторичной обработки овощей, мясо-рыбная зона, холодный цех, горячий цех, выпечная зона, моечная для столовой посуды, моечная для кухонного инвентаря, кладовая овощная, кладовая для сыпучих продуктов, зона для хранения и нарезания хлеба, складское помещение с холодильным оборудованием, туалетная комната для персонала, раздевалка для сотрудников, отвечает требованиям п. 2.4.6.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока без дефектов и повреждений: пол – плитка, стены – плитка, потолок – краска, что позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что отвечает требованиям п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, тара, посуда имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, что отвечает требованиям п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что отвечает требованиям п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 3.2 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное, зоны оборудованы производственными ваннами для обработки продуктов, промаркированными в соответствии с назначением, для сырых и готовых.

Помещения пищеблока оборудованы сливными трапами, что отвечает требованиям п. 2.6.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность пересечения сырых и готовых к употреблению продуктов, согласно п. 1.3 разд. I СП 2.4.3648-20: Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

На первом этаже оборудован **медицинский блок**, который включает в себя: процедурный кабинет, кабинет врача.

Отделка помещений медицинского блока: стены и пол облицованы плиткой, потолки подвесные фиксированные, что допускает проведение уборки влажным способом, обеззараживания и дезинфекции. На момент осмотра покрытия потолка, пола и стен помещений, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений

грибком, что отвечает п. 2.7. СП 2.1.3678-20. Представлен договор на медицинское обслуживание с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», что отвечает требованиям п. 2.9.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Дезинфекция воздушной среды в помещении музыкального зала осуществляется переносным прибором рециркулятором воздуха с бактерицидными лампами по обеззараживанию воздуха, согласно графику кварцевания музыкального зала ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга, утверждённому заведующим ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга Иващенко Л.В., что отвечает требованиям п.3.1.3 разд. III СП 2.4.3648-20.

К акту прилагаются: (перечисляются все документы, прилагаемые к акту обследования)

1. Копия устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1259-р от 21.06.2022г.;
2. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 20.12.1999 г.;
3. Договор безвозмездного пользования № 05-Б-005815 от 31.10.2007 г.;
4. Выкопировка плана ПИБ (2 этаж) с указанием используемых помещений и площадей;
5. Копия договора № 15-139087-НП-ВС холодного водоснабжения от 27.12.2021 г. с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
6. Копия договора № 15-139088-НП-ВО водоотведения от 27.12.2021 г. с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
7. Копия контракта № 0372200069522000009-73 от 14.01.2023 г. на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию центрального отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения здания с ООО «ХЭУ Фрунзенского района»;
8. Копия договора № 1270639-2023/ТКО от 28.02.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Невский экологический оператор»;
9. Копия контракта № 0372200064922000004-73 от 20.12.2022 г. на оказание услуг по проверке и прочистке вентиляционных каналов с ООО «Спецавтоматика»;
10. Копия контракта № 0372200230522000003-73 от 10.01.2023 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ИП Коршуновым Д.А.;
11. Копии актов сдачи люминисцентных ламп в экомобиль Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 19.11.2020 г., от 14.07.2021 г., от 26.08.2022 г., от 18.08.2023 г.;
12. Копия договора безвозмездного пользования от 27.05.2020 г. на помещения медицинских кабинетов с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»;
13. Копия контракта № 0372200043222000006-73 от 23.01.2023 г. на оказание услуг по проведению медицинского осмотра (предварительного и периодического) сотрудников в 2023 г. с ООО «Медицинский центр «Медвир»;
14. Копии документов на водонагреватели (руководства по эксплуатации на электрические водонагреватели моделей: IS 50V от 08.11.2011 г., Тертех-500 от 11.05.2011 г., IS 30V от 05.07.2013 г.);
15. Копии документов на облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные передвижные «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п (сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н08761, срок действия с 30.11.2020 г. по 29.11.2023 г., регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 16.11.2020 г. № РЗН 2016/4142, руководства по эксплуатации от 29.10.2018 г. на передвижные «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п, заводские №№ 56347, 56349, 56354);
16. Копии документов на интерьерные материалы (свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.Е.007061.10.11 от 31.10.2011 г. – краски водно-

- дисперсионные «ТЕКС», сертификат соответствия № АПБ.RU.OC003/2.Н.0108 от 23.03.2017 г. – материалы лакокрасочные ООО «Тиккурила», сертификат соответствия № РОСС RS.АГ66.Н03854 от 28.03.2016 г. – напольное покрытие из поливинилхлорида (линолеум));
17. Копии документов на мебель детскую для дошкольных учреждений (сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ93.В.02852 от 10.11.2011 г. – детские стулья, сертификат соответствия № РОСС RU.АВ69.В04092 от 21.04.2011 г. – мебель для дошкольных учреждений в наборах и отдельными предметами: стулья, кровати, шкафы, тумбы, столы);
 18. Копия акта готовности помещения музыкального зала к проведению массовых мероприятий от 30.08.2023 г., утвержденного заведующим ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга;
 19. Копия акта готовности материально-технического обеспечения музыкального зала к проведению массовых мероприятий от 30.08.2023 г., утвержденного заведующим ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга;
 20. Копии документов на дезинфицирующие средства (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.002195.07.20 от 22.07.2020 г. – средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2», свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.001639.10.10 от 05.10.2010 г. – средство дезинфицирующее «НИКА-ЭКСТРА М», свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001646.04.17 от 05.04.2017 г. – средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Desaurum «Альфа-Септ»);
 21. Копия протокола лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения № 45234/БС от «26» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);
 22. Копия протокола измерений параметров микроклимата № 3027/МК от «25» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);
 23. Копия протокола измерений уровней искусственной освещенности № 3027/О от «25» сентября 2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228);
 24. Копия Дополнительной образовательной общеразвивающей программы «ВОЛШЕБНЫЕ НОТКИ», утвержденной заведующим ГБДОУ детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга.

Лицо, проводившее обследование

Акт по одуев гешам Новосильский А.И. [Подпись]
должность ФИО подпись

С актом обследования ознакомлен:

Представитель объекта

завершено Иванченко СВ [Подпись]
должность ФИО подпись

Представитель Роспотребнадзора (в случае присутствия)

должность ФИО подпись

Один экземпляр акта обследования получил представитель объекта на руки

« » 20 г. Иванченко СВ [Подпись]
ФИО подпись